



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №24»**

ПРИКАЗ

14.08.2024г.

№ 15-ОД

**«Об обеспечении пожарной безопасности в МБОУ СОШ №24
на 2024-2025 учебный год»**

В целях улучшения работы по обеспечению пожарной безопасности и руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за пожарную безопасность заместителя директора по административно-хозяйственной части Горохову Е.И.
2. Ответственному за пожарную безопасность:
 - во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах вывесить таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны и памятку «Порядок действий при пожаре»;
 - обозначить знаками пожарной безопасности места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности;
 - содержать в исправном и рабочем состоянии средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери;
 - один раз в год производить проверку огнезащитной обработки чердачных помещений и пропитки ткани сцены. Нарушения огнезащитных покрытий устранять немедленно.
 - проверять состояние подвальных помещений, не допускать складирования в подвальных помещениях никаких горючих материалов;
 - не допускать использование чердаков, технических этажей для организации мастерских, а также для хранения оборудования, мебели и других предметов;
 - не допускать загромождение мебелью, оборудованием и другими предметами двери и выходы на наружные эвакуационные лестницы;
 - обеспечить наличие одной распашной решетки в помещениях, где данные решетки установлены;

- не допускать хранения под лестничными маршами и на лестничных площадках вещей, мебели и других горючих материалов;
- обеспечить хранение ключей от запасных выходов в специальном шкафу в кабинете заместителя директора по АХР, а также обеспечить ключами технических работников этажа и работников, назначенных ответственными за проведение эвакуации;
- один раз в пять лет производить эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах;
- проверить чердачные помещения, подвалы, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, и закрыть их на замок. На дверях данных помещений указать место хранения ключей от этих помещений. Обеспечить хранение ключей от чердачных помещений в специальном шкафу в кабинете заместителя директора по АХР и директора;
- обеспечить остекление окон чердаков, подвалов и содержать их в постоянно закрытом состоянии;
- содержать в очищенном от мусора и других предметов состоянии прямки оконных проемов. Обеспечить металлические решетки, защищающие указанные прямки, окна, легко открывающимися изнутри запорами;
- обеспечить свободное открывание дверей запасных выходов изнутри без ключа;
- обеспечить наличие электрических фонарей (директор, заместитель директора по АХР, сторож, ответственный за эвакуацию на этажах);
- обеспечить исправное состояние объемных самосветящихся знаков пожарной безопасности и их постоянное нахождение во включенном состоянии;
- два раза в год комиссионно проводить проверку работоспособностей сетей противопожарного водопровода на водоотдачу и перекатку пожарных рукавов на новую скатку (осень, весна);
- постоянно следить за укомплектованностью пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу;
- ежемесячно следить за регламентными работами по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре;
- оборудовать диспетчерский пункт (пожарный пост), на котором вывесить инструкцию о порядке действий дежурного персонала при получении сигнала о пожаре, установить телефон и хранить три электрических фонаря.
- обеспечить первичными средствами пожаротушения помещения школы, обратив особое внимание на кабинеты: физики, химии, информатики, мастерских;
- принять меры к недопущению сжигания мусора в бачках-контейнерах на территории школы. Все виды огневых и пожароопасных работ

- производить только после получения соответствующих разрешений в пожарной части и в присутствии уполномоченных работников с обязательным соблюдением мер пожарной безопасности;
- своевременно производить вывоз мусора с территории школы;
 - вывесить на каждом этаже школы по две схемы (по одной у каждого выхода) эвакуации детей в случае возникновения пожара. Производить обновление схем по мере необходимости (кадровые изменения) в 10-дневный срок с момента произошедших кадровых изменений;
 - обеспечить надлежащее содержание подъездных путей к зданию школы;
 - производить ежедневный контроль сохранности, содержания и постоянной готовности к действию первичных средств пожаротушения.
3. В случае отсутствия в школе директора и ответственного за противопожарную безопасность в момент возникновения пожара возложить ответственность за организацию эвакуации обучающихся и персонала на дежурного администратора (Приложение № 1).
 4. Утвердить Инструкцию о мерах пожарной безопасности в МБОУ СОШ №24 (Приложение № 2).
 5. Утвердить Инструкцию по действию персонала по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации людей в случае пожара (Приложение №3).
 6. Ответственность за соблюдение пожарной безопасности во время проведения массовых мероприятий (общешкольные вечера, утренники, классные вечера, дискотеки и т.д.) возложить на ответственного за проведение мероприятия, определенного соответствующим приказом. Вменить в обязанность ответственному обязательный тщательный осмотр помещения на предмет его готовности в противопожарном отношении, проверку путей эвакуации до проведения мероприятия.
 7. Запретить курение на территории и в помещениях школы всем работникам и учащимся школы. Места специального отведенные для курения, обозначаются знаками «Место для курения».
 8. Работникам школы строго запрещается работа на оборудовании, установках и станках с неисправностями, которые могут привести к пожару.
 9. Обязать всех работников и обучающихся школы:
 - строго соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;
 - выполнять меры предосторожности при пользовании предметами бытовой химии, проведение работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами оборудованием;
 - в случае обнаружения пожара немедленно информировать подразделение пожарной охраны, администрацию школы, дежурного администратора и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара;

- контролировать отключение всех электроприборов в помещении по окончании занятий.
10. Назначить ответственными за эвакуацию в случае возникновения пожара следующих сотрудников:
 - спортзал – Иванова Д.В.,
 - 1 этаж школы – Тарханову Е.В., Михалюк С.А., Костерину Т.А.,
 - 2 этаж школы - Морозову Т.В., Михайлову Е.Г., Шутову Т.Л.,
 - 3 этаж школы – Волкову Е.М., Малышкину Е.И., Молчанову Т.В.,
 - 4 этаж школы - Козлову З.В., Хохлунову А.А., Мельчину Т.П.,
 - имущественный комплекс по пер. Привокзальный, д.4:
 - 1 этаж - Трофимову П.Р.,
 - 2 этаж – Слатину Н.Ю.
 11. Возложить ответственность за эвакуацию обучающихся из здания школы в случае возникновения пожара на учителя, ведущего урок.
 12. В случае пожара эвакуацию производить на ул. Пушкина (между домами № 23 и № 26), а затем в здание МФЦ пр. Ленина, 62. Учителю после эвакуации детей из здания школы на ул. Пушкина - сверить списочный состав обучающихся с их фактическим количеством и доложить директору школы, а в его отсутствие - заместителю директора по УВР.
 13. Учителю по ОБЗР Михалюку В.Б. проводить в течение учебного года четыре занятия с лицами, ответственными за эвакуацию детей (август, ноябрь, январь, март).
 14. Классным руководителям всех классов внести в План воспитательной работы беседы с обучающимися о противопожарной безопасности, правилах и порядке эвакуации обучающихся в период учебных занятий.
 15. Учителю по ОБЗР Михалюку В.Б.:
 - уделить особое внимание вопросам поведения обучающихся в случае возникновения пожара;
 - оборудовать в школе (1 этаж) уголок пожарной безопасности;
 - 2 раза в год проводить объектовые тренировки по эвакуации людей и имущества в случае пожара.
 16. Вопросы пожарной безопасности обсуждать на административном совете 2 раза в год (сентябрь, декабрь) и 1 раз в год на педагогическом совете (август).
 17. Заместителю директора по АХР Гороховой Е.И. запретить применение горючих материалов для отделки, облицовки окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации.
 18. Установить, что сигналом для эвакуации обучающихся при возникновении ЧС служит информация (звуковая), транслируемая по школе через систему автоматического оповещения людей о пожаре.
 19. Ответственным за отключение электрооборудования по окончании рабочего дня назначить учителей, проводящих последний урок в данном кабинете.
 20. В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также

размещения технологических установок, обязательно наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.

21. По техническому регламенту «О требованиях ПБ» обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения.
22. Заместителю директора по АХР Гороховой Е.И. довести настоящий приказ до сведения всех работников школы на педагогическом совете и специальном инструктаже.
23. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Н.Э. Азиева

ДЕЙСТВИЯ ДЕЖУРНОГО АДМИНИСТРАТОРА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА

1. Оповестить о пожаре пожарную охрану,
2. Включить систему автоматического оповещения людей о пожаре,
3. Организовать эвакуацию детей и сотрудников,
4. Проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты,
5. При необходимости и возможности отключить электроэнергию,
6. Осуществить руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны,
7. Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара,
8. Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей,
9. Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара,
10. Организовать контроль эвакуации и сбор фактических данных об эвакуированных обучающихся и сотрудниках.
11. По прибытию пожарного подразделения проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойства хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара.

ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МБОУ СОШ №24

Настоящая инструкция разработана на основании Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» для выполнения всеми работниками МБОУ СОШ №24.

Ответственным за пожарную безопасность является лицо, назначенное приказом директора МБОУ СОШ № 24.

В целях обеспечения пожарной безопасности все работники обязаны:

1. соблюдать требования Правил пожарной безопасности в РФ, а также требования настоящей инструкции.
2. соблюдать и поддерживать противопожарный режим, а именно:
 - а) знать первичные средства пожаротушения и уметь их применять в условия пожара,
 - б) содержать первичные средства пожаротушения в исправном состоянии и в легкодоступных местах в соответствии с планом эвакуации на случай пожара.
 - в) порядок действий в случае пожара,
 - г) поддерживать порядок на территории:
 - своевременно очищать от горючих отходов, опавших листьев и т.п.,
 - следить за состоянием проездов, подъездов к зданиям, подступов к водоисточникам,
 - не разводить костры,
 - следить за содержанием проездов, подъездов к зданиям, подступов к водным источникам,
 - не разводить костры,
 - следить за содержанием пожарных водных источников, наружным освещением.
 - д) поддерживать порядок в здании и помещениях:
 - следить за исправностью всех противопожарных систем и установок, в том числе – пожарной автоматики и противопожарного водоснабжения,
 - не допускать хранение легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), горючих жидкостей (ГЖ), а также горючих газов (ГГ), в необорудованных местах,
 - не допускать хранение мебели, оборудования и др. горючих предметов на чердаках, в подвалах, в технических помещениях,
 - держать свободными проходы, выходы, пути эвакуации.

На дверях эвакуационных выходов должны быть вывешены соответствующие знаки, двери должны быть закрыты на легко открываемые запоры,

- курить разрешается только в специально отведенных местах, обозначенных знаками «Место для курения».

е) при эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

- использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкции организаций-изготовителей, или приемник, имеющие неисправности которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляций,
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями.
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника,
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара,
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания,
- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы,
- пожароопасные работы (сварочные, кровельные, окрасочные и т.п.) производить только после согласования пожарной охраной с соблюдением ППБ,
- не разрешается размещать постоянные места для проведения огневых работ в пожароопасных и взрывоопасных помещениях,
- в складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок, обязательно наличие табличек с номером телефона для выхода пожарной охраны,
- в соответствии с техническим регламентом «О требованиях ПБ» обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов вода для целей пожаротушения.

3. Действия на случай пожара:

При возникновении пожара (обнаружении признаков горения, задымлении, запаха гари и т.п.) работники организации обязаны:

- по телефону «01» сообщить в пожарную охрану или ответственному лицу,
- принять меры к эвакуации людей и ценного имущества из здания,
- принять меры к тушению пожара первичными средствами пожаротушения,
- организовать встречу пожарных подразделений.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЙСТВИЮ ПЕРСОНАЛА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И БЫСТРОЙ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

Первоочередной обязанностью каждого работника МБОУ СОШ № 24, является спасение жизни людей при пожарах. Руководитель учреждения, а также медицинский и обслуживающий персонал в случае возникновения пожара обязаны:

- а) немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 01, дать сигнал тревоги для местной добровольной дружины.
- б) принять все зависящие от них меры к эвакуации людей из помещений; детей младшего возврата необходимо эвакуировать в первую очередь. Эвакуацию людей нужно начинать из того помещения, где возник пожар, а также их помещений, которым угрожает опасность распространения огня,
- в) направить эвакуированных детей в безопасное место (здание),
- г) одновременно с эвакуацией приступить к тушению пожара своими силами и имеющимися в учреждении средствами пожаротушения,
- д) для встречи вызванной пожарной части или дружины необходимо из персонала учреждения выделить лицо, которое должно четко проинформировать начальника прибывшей пожарной части (дружины) о том, все ли эвакуированы из горящего или задымленного здания и в каких помещениях еще остались люди,
- е) на случай отключения электроэнергии необходимо иметь электрические фонари или фонари типа «летучая мышь».